



Nr. 5469/25.V.2017

În atenția directorilor unităților de învățământ menționate în anexă

Ca urmare a adresei înregistrate la Instituția Prefectului–Județul Bacău cu numărul ND/8882/19.V.2017 și la Inspectoratul Școlar Județean Bacău, cu numărul 5469/23.V.2017, în care ni se aduce la cunoștință că 30 de unități de învățământ, care au avut obligativitatea obținerii autorizației de securitate la incendiu până la data de 31.III.2017, dar nu au obținut, până în prezent, autorizațiile de funcționare, vă comunicăm că până luni, 29.V.2017, aveți obligația să faceți o analiză și o evaluare a situației de fapt la acest moment, să elaborați un plan de măsuri, cu termene precise, pentru finalizarea lucrărilor de conformare și întocmirea documentațiilor în vederea autorizării.

În acest sens, Inspectoratul Școlar Județean Bacău va organiza o ședință de lucru cu toți directorii unităților de învățământ menționate în anexă, LUNI, 29 MAI 2017, ORA 14.00, la Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Bacău. Directorii unităților de învățământ restante vor avea asupra lor întreaga documentație invocată mai sus.

Prezența directorilor este obligatorie!

Inspector școlar general,
prof. Lazăr Florin



Inspector școlar general adjunct,
prof. Vlad Ida

Inspectori școlari
pentru management instituțional,
prof. dr. Iorga Gheorghiu,
prof. dr. Chioaru Adriana,
prof. Munteanu Ion

Nr. Cr.	Localitate	Categorie	Denumire	An referință	Aviz de securitate la incendiu		Documente existente	Documente necesare pentru autorizare	Lucrări necesare pentru conformare/echipare
						incendiu			
a) cerere-tip; b) autorizația de construire (AC); c) aviz de securitate la incendiu; d) scenariul de securitate la incendiu (SSI); e) planul de situație (PS); f) piese desenate (PD); m) relevee (R); n) dispoziții de șantier (DS); o) referatul verificatorului de proiect (RV); p) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (RTL); q) lista documentelor care atestă performanța la foc (L); y) opis cu documentele depuse.									
1.	Avrini	grădiniță		2012	36010/2011	AC 7/2011 RTL 1/2012	Anexa nr.4, pct.3, lit.a), d) - f), m) - o), q), y)	iluminat de securitate pentru evacuare; DDR	
2.	Călugăreni	grădiniță		2009	15.506/2007	AC 16/2007 RTL 2.338/2009	Anexa nr.4, pct.3, lit.a), d) - f), m) - o), q), y)	DDR	
3.	Chetriș	grădiniță	corp B	2011	15.269/2007	AC 25/2007 RTL 1095/2011	Anexa nr.4, pct.3, lit.a), d) - f), m) - p), q), y)	DDR	
4.	Cucuieți	grădiniță		2011	15.418/2007	AC RTL	Anexa nr.4, pct.3, lit.a), d) - f), m) - o), q), y)	DDR	
5.	Fruntești	grădiniță		2008		AC RTL	Anexa nr.4, pct.3, lit.a), d) - f), m) - o), q), y)	iluminat de securitate pentru evacuare; DDR	
6.	Gherdana	grădiniță		2015	291.104/2012	AC 1/2012 RTL 2042/2015	Anexa nr.4, pct.3, lit.a), d) - f), m) - o), q), y)	DDR	
7.	Hemeluș	grădiniță		2013	15.517/2007	AC 122/2010 RTL 3389/2013	Anexa nr.4, pct.3, lit.a), d) - f), m) - o), q), y)	ușă rezistentă la foc	
8.	Lespezi	grădiniță	Mihai Eminescu	2010	15.111/2007		Anexa nr.4, pct.3, lit.a), b), d) - f), m) - q), y)	iluminat de securitate pentru evacuare; DDR	
9.	Băcau Letea	grădiniță	Dumitru Mageron	2015			Anexa nr.4, pct.3, lit.a), b), d) - f), m) - q), y)	scară exterioară, instalație de detecție; schimbare sens deschidere ușă; DDR	
10.	Nicolae Bălcescu	grădiniță		2011	35.021/2010	AC 58/2009 RTL 2550/2010	Anexa nr.4, pct.3, lit.a), d) - f), m) - o), q), y)	scară exterioară	
11.	Poiana	grădiniță		2011	30.069/2009	AC 5/2008 RTL 1643/2012	Anexa nr.4, pct.3, lit.a), d) - f), m) - o), q), y)	DDR	
12.	Răchitoasa	grădiniță	Liceul tehnologic	2010	120.002/2008	AC 1/2008 RTL 2256/2009	Anexa nr.4, pct.3, lit.a), d) - f), m) - o), q), y)	DDR	
13.	Ardeoani	școală		2010	15159/2007	AC 5/2009	Anexa nr.4, pct.3, lit.a), d) - f), m) - q), y)	hidranți interiori și exteriori; instalație de detecție; sisteme	

Nr. Crt.	Localitate	Categorie	Denumire	An referință	Aviz de securitate la incendiu	Documente existente	Documente necesare pentru autorizare	Lucrări necesare pentru conformare/echipare
a) cerere-tip; b) autorizația de construire (AC); c) aviz de securitate la incendiu; d) scenariul de securitate la incendiu (SSI); e) planul de situație (PS); f) piese desenate (PD); m) relevee (R); n) dispoziții de șantier (DS); o) referatul verificatorului de proiect (RV); p) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (RTL); q) lista documentelor care atestă performanța la foc (L); y) opis cu documentele depuse.								
14.	Bîrsănești	școală	nr.1 - corp A	2010	120.139/2008	RTL 3010/2010	Anexa nr.4, pct.3, lit.a), b), d) - f), m) - o), q), y)	de autoînchidere la uși
15.	Bîrsănești	școală	nr.1 - corp B	2017	242/16/SU-BC/2016	AC 2/2016 RTL 314/2014	Anexa nr.4, pct.1, lit.a), c), d), f), n), o), q), y)	instalație de detecție; DDR
16.	Bucumi	școală	sală sport	2010	30.305/2009	AC 160/2009 RTL 4896/2010	Anexa nr.4, pct.3, lit.a), d) - f), m) - o), q), y)	DDR; schimbare tâmplărie interioară
17.	Burdusaci	școală		2016	126/14/SU-BC/2014	AC 8/2013 RTL 10073/2016	Anexa nr.4, pct.3, lit.a), d) - f), m) - o), q), y)	DDR
18.	Caracîlau	școală		2015		AC 211879/2008 RTL 537/2015	Anexa nr.4, pct.3, lit.a), d) - f), m) - o), q), y)	DDR; protejare gol acces în pod
19.	Călugăreni	școală		2009	15.365/2007	AC 17/2007 RTL 2.329/2009	Anexa nr.4, pct.3, lit.a), d) - f), m) - o), q), y)	DDR
20.	Chetriș	școală		2015	146/14/SU-BC/2014	AC 12/2014 RTL 6/2829/2015	Anexa nr.4, pct.3, lit.a), d) - f), m) - o), q), y)	DDR
21.	Dofteana	școală	Scariat Longhin	2009	30.198/2009	RTL 11053/2009	Anexa nr.4, pct.3, lit.a), b), d) - f), m) - o), q), y)	iluminat de securitate pentru evacuare; DDR
22.	Furnicari	școală		2011	15.2668/2007	AC 26/2007 RTL 1094/2011	Anexa nr.4, pct.3, lit.a), d) - f), m) - o), q), y)	DDR
23.	Gârla Anei	școală		2009	15.161/2007	AC 6/2007	Anexa nr.4, pct.3, lit.a), d) - f), m) - o), q), y)	rezerva de apă; instalația de detecție
24.	Hemeiuș	școală	I. Simionescu	2008	20.230/2006	AC 100/2006 RTL 256/2007	Anexa nr.4, pct.3, lit.a), d) - f), m) - o), q), y)	DDR
25.	Măgîrești	școală	corp A	2011	30040/2009	AC 21/2008 RTL 838/2011	Anexa nr.4, pct.3, lit.a), d) - f), m) - o), q), y)	iluminat de securitate pentru evacuare; DDR
26.	Poduri	școală	N. Șova	2016	157/16/SU-BC/2016	AC 11/2016 RTL 615/2017	Anexa nr.4, pct.1, lit.a), c), d), f), n), o), q), y)	rezerva de apă; instalația de detecție; iluminat de securitate pentru evacuare și continuarea lucrului; DDR
27.	Sănduleni	școală	nr.1	2013	109/13/SU-BC/2013	RTL	Anexa nr.4, pct.3, lit.a), b), d) - f), m) - o), q), y)	iluminat de securitate pentru evacuare

